

# 水利部淮河水利委员会文件

淮委建管〔2021〕59号

---

## 水利部淮河水利委员会关于对 江苏中豪建材有限公司进行批评的通报

各有关单位：

经查，江苏中豪建材有限公司在淮委骆马湖水文巡测基地建设施工中供应的商品混凝土强度等级不足，导致工程生产业务用房一层混凝土结构体强度值未达到设计要求。根据有关法律法规，经研究，我委决定对江苏中豪建材有限公司予以通报批评，自本通报印发之日起至2024年4月30日止，淮委直属工程建设中不得使用该厂家所提供的商品混凝土。

特此通报。



---

抄送：江苏省水利厅。

---

淮河水利委员会办公室

2021年5月6日印发

---